



Denne meddelelse er sendt til Energinet.dk, naturgas distributions-selskaberne, Københavns Energi, Frederiksberg Forsyning, Ålborg Gasforsyning, DGC samt DBI.

December 2007

RIE

MEDDELELSE

Gasinstallationer

nr. 2/07

Ændring til Gasreglement A - Vedr. gaskvalitet ved import af gas fra Nordtyskland

Sikkerhedsstyrelsen har på et møde med Energinet.dk fået forelagt problemstilling og redegørelse vedrørende eksport/import af gas til/fra Heidenau i Nordtyskland.

Muligheden for at kunne importere tysk gas er en konsekvens af det frie marked for naturgas og vil give større fleksibilitet omkring sikring af forsyningen til det danske marked.

Sikkerhedsstyrelsen har vurderet de sikkerhedsmæssige risici i forhold til de godkendte apparater, der anvendes på det danske marked.

Styrelsen ser ikke nogen sikkerhedsmæssige problemer med den nordtyske gas (Heidenau kvalitet) i relation til forsyning til de danske gasinstallationer, hvilket også er blevet bekræftet i undersøgelsesrapport udført af DGC.

Energinet.dk, som ansvarlig for naturgaskvaliteten, har orienteret de nærmeste samarbejdspartnere. Der er oprettet "Indsatsgruppe Gaskvalitet" fra Naturgasselskabernes Teknisk Chefgruppe (TCG) med repræsentanter fra alle gasselskaber, fagudvalg, Naturgas Fyn, DGC samt Sikkerhedsstyrelsen.

Naturgas distributionsselskaberne vil have ansvaret for information til rådgivere, kedel- og brænderleverandører, gasteknikere og vvs-montører.

Specifikt skal større forbrugere, eksempelvis kunder med større procesanlæg og varmekræfter, orienteres om de nye wobble indeksgrænser.

På længere sigt vil det danske gasmarked blive forsynet med gas fra andre forsyningsområder end de danske felter i Nordsøen.

På kort sigt har der vist sig behov for import af gas fra Nordtyskland (Heidenau), der har en naturgaskvalitet tæt på de danske krav i gasreglementets afsnit A, men hvor gassens wobbetal kan blive lavere end krævet i dag. Energinet.dk har ansøgt Sikkerhedsstyrelsen om tilladelse til at bruge denne naturgaskvalitet.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET

Det har Sikkerhedsstyrelsen imødekommet og skal her meddele, at styrelsen har godkendt udvidelse af wobbe indekset fra det nuværende interval på 51,9 – 55,8 MJ/Nm³(14,4 – 15,5 kWh/Nm³) (Wø) til det nye interval på **50,8 – 55,8 MJ/Nm³(14,1 – 15,5 kWh/Nm³) (Wø)**.

Det nye interval vil blive rettet i det eksisterende gasreglement ved næste revision af reglementet.

Med venlig hilsen

Bjarne Holm
