



Placering af gruppeafbrydere m.v. i boliger

Efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer, 701.513 skal gruppeafbrydere, HPFI-afbrydere eller andet beskyttelsesudstyr anbringes i den selvstændige bolig, hvortil det hører.

I flere tilfælde har det været ønskeligt at kunne anbringe gruppetaflen i et teknikrum, hobbyrum e.l. udenomsrum, som hører med til boligen, men hvortil der ikke har været direkte adgang fra boligen.

En gruppetafle med ovennævnte materiel vil udover en placering i selve boligen også kunne anbringes i et sådant rum, som hører med til boligen, men som ikke er en del af selve boligarealet, forudsat at der fra boligen er nem adgang til rummet, uden at dette nødvendigvis sker direkte gennem en dør fra boligen.

Det accepteres ikke, at man for at komme til gruppetaflen skal ud på fællesarealer (trapper, gange, stier o.l.).

For selvstændige boliger i flerfamiliehuse (-ejendomme) vil en placering uden for selve boligen ikke være tilladt.