



# ELRÅD-MEDDELELSE

## Installationer

nr. 2/02

(Erstatter nr. 7/01)

ELEKTRICITETS RÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99

### Forbudsskilte

I afsnit 6, Elektriske installationer, der udkom juni 2001, er der i 636.3 krav om, at alle steder, hvor der foretages adskillelse, skal være tydeligt markeret med skilt om, at der arbejdes på installationen.

Tilsvarende er der i afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, der udkom oktober 2001, i §§ 6.2.3 og 6.4.3 krav om, at der på ethvert betjeningssted, hvor der er risiko for, at de til frakoblingen anvendte koblingsapparater ved en fejltagelse kan betjenes, tydeligt markeres med forbudsskilte med tekst om, at der arbejdes på den frakoblede anlægsdel.

Skiltene skal fremover være udformet efter reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning nr. 518 af 17. juni 1994 bilag 3. Figur 1 og 2 viser et eksempel på, hvordan skiltene kan se ud.



Må ikke betjenes  
Der arbejdes på anlægget

figur 1

(Cirkel og gennemstregning SKAL være rød).



Må ikke betjenes  
Der arbejdes på anlægget

figur 2

Skilte udformet efter DS 734.1 og 2 må efter Arbejdstilsynets regler ikke længere anvendes, da de ikke opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning nr. 518 af 17. juni 1994.

Denne ELRÅD-meddelelse erstatter samtidig ELRÅD-MEDDELELSE Installationer nr. 7/01.