

Udtaget den: 30 NOV. 1994

Udtaget den: 01 JAN. 1995

## ELEKTRICITETSRÅDET

## ELRÅD MEDDELELSE 5/91

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon 33 11 65 82  
Telefax 33 91 19 50

1991-08-07  
Vedr. Stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, §§ 4.1.4 og 30.2  
samt Forslag til bestemmelser for  
elektriske installationer 1989

### Afbryder foran brugsgenstande

Nogle brugsgenstande leveres med en installationsanvisning om, at der foran brugsgenstanden i den faste installation skal være en afbryder med mindst 3 mm brydeafstand.

Dette stemmer overens med kravene til afbrydning af brugsgenstande i Stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 30.2. Der er derimod ikke tilsvarende krav i "Forslag til bestemmelser for Elektriske installationer, 1989" om, at afbrydere (funktionsafbrydere) foran brugsgenstande skal have 3 mm brydeafstand.

Elektricitetsrådet tillader derfor, at installationens gruppeafbryder kan udgøre den i afsnit 6, § 30.2 og i materielbestemmelserne krævede afbryder i den faste installation for én eller flere brugsgenstande, der har funktionsafbrydere med brydeafstand under 3 mm.