

3/1 - 1974

Stikkontakter med beskyttelseskontakt (jordkontakt)
(§ 662 a, § 662 h, § 709 og § 1014 e)

I installationer, der udføres efter 1/1 1974, skal beskyttelseskontakten (jordkontakten) i stikkontakter være virksom, medmindre stikkontakten har anden forskriftsmæssig ekstrabeskyttelse, hvor beskyttelsesleder ikke er krævet.

Endvidere skal i private køkkener, grovkøkkener, bryggerser o.lign. rum stikkontakter, som ikke er omfattet af en forskriftsmæssig ekstrabeskyttelse, være af en sådan udførelse eller være således anbragt, at der ikke kan ind sættes stikpropper med jordkontaktben.

Bestemmelserne skulle gælde for stikkontakter i almindelighed.

Der har imidlertid i praksis vist sig vanskeligheder med på nuværende tidspunkt at opfylde bestemmelserne for andre stikkontakter end 250 volts stikkontakter efter særlige danske systemer (lysstikkontakter).

Elektricitetsrådet meddeler derfor, at ovennævnte bestemmelser indtil videre kun gælder for 250 volts stikkontakter efter særlige danske systemer (lysstikkontakter).