

MEDDELELSE
Elinstallationer
nr. 4/10

Oktober 2010
MVE

**Ændringsbekendtgørelse til Stærkstrømsbekendtgørelsen
afsnit 6**

Sikkerhedsstyrelsen udgiver ændringsbekendtgørelse til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 med virkning fra 15. oktober 2010

Ændringsbekendtgørelsen udgives på baggrund af ændring i kravet om verifikation i forbindelse med udskiftning af afbrydere og stikkontakter for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP 20 samt installation og ændring af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

Sådanne arbejder betragtes ikke som en væsentlig udvidelse eller ændring af installationen.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at alle, der foretager udskiftning eller tilslutning på en installation, er ansvarlig for, at installationsbestemmelserne er opfyldt. Herunder at installationsvejledninger og fabrikantoplysninger er fulgt, og at sikkerheden i den eksisterende installation ikke er forringet.

Samtidig bortfalder Meddelelse Elinstallationer nr. 31/09.

Der er endvidere indført undtagelse fra kravet om fordeling af stikkontakter i køkkener på 2 lysgrupper ved en udvidelse af installationen med op til 2 nye stikkontakter.

SIKKERHEDSSTYRELSEN
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET