

Udtaget den: 1983-02-22

Udtaget den: 1983-04-01
ELRÅD MEDDELELSE nr. 9/78

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1978-05-10
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 3, §§ 304b og 349b

Imprægnering af master m. m. af træ Ansvar og kontrol

På given foranledning henledes opmærksomheden på følgende:

I henhold til bestemmelserne i stærkstrømsreglementets afsnit 3, §§ 304b og 349b, skal master m. m. af træ til såvel højspændings- som lavspændingsluftledninger være imprægneret i overensstemmelse med bestemmelserne i "Tekniske leveringsbetingelser for træmaster", offentliggjort af trærådet.

Det vil normalt være driftslederen for anlægget, der bærer ansvaret for, at disse bestemmelser er opfyldt.

Trærådets masteimprægneringsudvalg (TMU), hvori Danske Elværkers Forening, Danske masteimprægneringsanstalter, Teknologisk Institut og trærådet er repræsenteret, varetager arbejdet med godkendelse af midler til imprægnering af træmaster og med opstilling af normer for optagelse og indtrængning af imprægneringsmidlerne i masterne.

Med henblik på at skabe sikkerhed for, at bestemmelserne om imprægnering opfyldes, har TMU allerede i 1961 etableret en frivillig kontrolordning, som samtlige danske masteimprægneringsanstalter er tilsluttet, hvorved der gennemføres en intensiv kvalitetskontrol af master, der imprægneres på danske virksomheder.

Master, der imprægneres på udenlandske virksomheder, er sædvanligvis ikke omfattet af denne kontrolordning, men importører af sådanne master (elektricitetsværker og -selskaber m. fl.) vil ved henvendelse til TMU's sekretariat, Træteknik, Teknologisk Institut, 2630 Tåstrup, kunne få gennemført en tilsvarende kvalitetskontrol af disse master og derved få en uafhængig, sagkyndig bedømmelse af, hvorvidt masterne er imprægneret i overensstemmelse med stærkstrømsreglementets krav.