

Udtaget den: 1982-02-18  
Udgået den: 1982-01-01

**ELEKTRICITETSRADET**


Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82


**ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/79**

1979-04-04  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 10, § 17

Glødelampearmaturer uden tilgængelige metaldele,  
der er udsat for at komme under spænding

Der er fra 1. januar 1979 i stærkstrømsreglementets afsnit 10 indført et generelt krav om ekstrabeskyttelse af brugsgenstande og hjælpeapparater i en række lokaliteter. De udvidede krav om ekstrabeskyttelse medfører, at brugsgenstande, der anvendes i nye installationer i disse lokaliteter, kun må være i en af udførelserne

- klasse I, det vil sige beregnet for tilslutning af beskyttelsesleder,
- klasse II, det vil sige dobbeltisoleret og mærket med tegnet ,
- klasse III, det vil sige for sikkerhedsspænding.

Da der på markedet findes en lang række belysningsgenstande for glødelamper, som ikke fuldt ud opfylder konstruktionsbestemmelserne for klasse II, men som er uden tilgængelige metaldele, der ved isolationsfejl kan blive sat under spænding, meddeler elektricitetsrådet herved tilladelse til, at sådanne glødelampearmaturer anvendes i de under stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 17, anførte lokaliteter, uanset at de ikke er mærket med tegnet . Denne tilladelse gælder for installationer udført inden 1. januar 1981.