



Anbringelse af nulkontakter i transportable stikkontakter

Elektricitetsrådet har efter ønske fra fabrikanter overvejet nødvendigheden af kravet i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 107-2-D1 om, at nulklammer i transportable stikkontakter skal være mærket med symbolet "N".

Det er blevet fastslået, at der ikke er nogen sikkerhedsmæssig begrundelse for, at nulklammen skal være på en bestemt plads. Det tillades derfor, at transportable stikkontakter udføres med følgende afvigelse i forhold til bestemmelserne i afsnit 107-2-D1:

§ 7.1

I transportable stikkontakter behøver tilslutningsklammen for nullederen ikke at være mærket med N.

Normblad DK 1-3a Mærkningen N er ikke krævet.

Normblad DKA 1-3a Mærkningen N er ikke krævet.