



4. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 19/1981

Nr. 1991-763/000-1421

Udgave: 1.

Dato: 21.11.1991

Gyldig til 2001-12-31

Systembetegnelse: IV-102

MÅLEANLÆG

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

Producent Liquid Controls Corporation, North Chicago, U.S.A.

Ansøger Hamag Pumpefabrik A/S

Art Rotorlamelmåler med mekanisk tælleværk med stemp-
lingsmekanisme, forindstillingsmekanisme og luftud-
skiller.

Typer M5, M7, M15, M30 og M60.

Anvendelse Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

Ændring i mindste lovlige udmåling.

Mindst lovlige udmåling	Type M5, M7	50 l
	Type M15, M30 og M60	100 l

Tillæg som er omfattet gyldighedsforlængelsen:

Tillæg nr. 1 1983-763/000-131 (1. gyldighedsforlængelse).

Tillæg nr. 2 1985-763/000-387

Tillæg nr. 3 1986-763/000-690 (2. gyldighedsforlængelse).

Claudi Johansen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.