

Udtaget den: 1983-02-22

Udtaget den: 1983-04-01

ELRAD MEDDELELSE nr. 2/78

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

1978-02-08  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 33.1.3

Materiel i tavlelåger

I tavler er afbrydere, signallamper, instrumenter m.m. ofte monteret i tavlelåger, bag hvilke der er anbragt f. eks. sikringer og motorværn, som ejeren/brugeren skal have let adgang til af hensyn til betjeningen. Sådanne låger er normalt forsynet med fingerskruer.

I henhold til bestemmelserne i stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 33.1.3, skal tavler udføres sådan, at der efter åbning af lågerne ikke er fare for berøring af uisolerede elførende dele.

Da der er opstået tvivl om, i hvilke tilfælde en afskærmning af de uisolerede elførende dele skal udføres, meddeles det herved, at afbrydere, signallamper, instrumenter m.m. ikke må monteres i sådanne låger uden dåse eller anden form for afskærmning.

For driftsisolerede ledninger, der forbinder det nævnte materiel indbyrdes og med andet materiel, kræves der ikke særlig afskærmning, når ledningerne er anbragt sådan, at de ikke er udsat for beskadigelse.