

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/84**

1983-10-07  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 10, § 10.5.1

**Ekstrabeskyttelse af brugsgenstande  
ved kortvarige anvendelser**

Håndværkere og personer, der arbejder i visse servicefag, skal ofte tilslutte elektriske apparater til stikkontakter i en fremmed installation. Det kan f.eks. være:

- Håndværkere, der skal udføre mindre reparationsarbejder, isoleringsopgaver o.l. i eller på bygninger.
- Personer, der anvender elektrisk materiel i forbindelse med redningsopgaver (redningskorps o.l.).
- Hjemmeslagtere, der anvender elektrisk materiel i mobile slagterivogne.

I sådanne tilfælde vil det ofte i praksis være vanskeligt at afgøre, om tilslutningen til en forhåndenværende stikkontakt giver nødvendig ekstrabeskyttelse.

Ekstrabeskyttelsen vil da kunne opnås ved, at håndværkeren selv medbringer HFI-afbryder, som indkobles mellem stikkontakten og det elektriske apparat. Beskyttelsesleder og jordelektrode kan udelades i disse tilfælde, jf. den af ministeriet for offentlige arbejder udfærdigede ændring af stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 10.5.1, ved tilføjelse af et nyt pkt. 11. Ændringen træder i kraft 1. april 1984, men tillades fulgt straks.