



**2. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 1998-7053-1215**

Nr.: 2001-7053-1668

Udgave: 1

Dato: 2001-10-26

Gyldig til 2008-11-01

Systembetegnelse: TS ^{27.51}₀₂₂

Typegodkendelse udstedt i henhold til §12 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med måling af elforbrug i afregningsøjemed.

ELMÅLER

Producent	ISKRAEMECO
Ansøger	Dansk Metalvare Fabrik A/S
Art	Statisk elmåler, klasse 2, IP51
Type	MT300
Anvendelse	Måling af elforbrug i henhold til IEC 1036 af 1996

Måleren er herefter godkendt med følgende ændring:

KONSTRUKTION

Elektronikprintkortet er blevet modificeret således, at målekredsløbet for de tre faser er tre elektronisk selvstændige enheder (printkortet har modelbetegnelsen 027.630.304-F).

Måleren er godkendt med det nye printkort.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2001-7053-1668.

Typeprøvningsrapport:

SP (Sverige) rapport nr. P00918, dateret 2001-01-04 med tilhørende henvisninger.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.