

Udtaget den: 1985-11-21
Udgået den: 1986-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 5/82

1981-12-09
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 17.1.1

Spændingsgivere for elektriske hegn

Efter stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 17.1.1, skal tilslutningssteder i det fri have virksom jordkontakt, henholdsvis virksom jordklemme.

Hvor der i det fri med elleverandørens tilladelse opsættes spændingsgivere for elektriske hegn i henhold til stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 12.2.1, idet spændingsgiveren tilsluttes forsyningsnettet direkte, kan fremføring af beskyttelsesleder til tilslutningsstedet udledes, forudsat at

- spændingsgiveren er i klasse II,
- spændingsgiveren er fast tilsluttet forsyningsnettet.