

NOTAT

9. december 2015

BLI/LOH

Uddybende svar på spørgsmål fra DTS-mødet 27.-28. august 2015 om kabeltrækkere og rørmontører

Hvorfor har autoriserede installatørvirksomheder pligt til at føre KLS, når de udfører en opgave, mens andre (dvs. kabel- og rørmontører) ikke har samme forpligtelse ved samme opgave?

De autoriserede installatørvirksomheder udfører hele el-, vand- eller gasinstallationen og skal foretage tilslutning, eftersyn og afprøvning af installationen, inden den "afleveres" til forbrugeren eller kunden. Derfor er det vigtigt, at de autoriserede virksomheder i deres KLS har procedurer for alle led i arbejdet med at udføre en installation og for at foretage slutkontrol efter de relevante tekniske bestemmelser.

Kabel- og rørmontører har kun adgang til at udføre en mindre del af en installation, nemlig at trække elkabler eller vandrør, men de må ikke tilslutte og samle elkablerne eller vandrørene. Det vil således altid være en autoriseret virksomhed, der tilslutter og samler elkablerne eller vandrørene.

Den autoriserede virksomhed har mulighed for at sikre sig adgang til at kontrollere det udførte arbejde, inden virksomheden foretager tilslutning.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

I bekendtgørelse nr. 545 om kvalitetsledelsessystemer fremgår det af § 3, stk. 3, at virksomheden skal opbevare kvalitetsledelsessystemet og kvalitetsdokumentation på betryggende vis i 5 år. Opbevaring i elektronisk form skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør, at der kan foretages udtræk af relevante dele af systemet.

Af bilaget til bekendtgørelse nr. 545 fremgår det, at bl.a. dette skal foreligge i kvalitetsledelsessystemet:

3) Dokumentation, der vedrører det udførte autorisationskrævende arbejde eller det udførte arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet – med registrering af medarbejdere og materialeforbrug.

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTERIET

Bør der ikke være KLS-krav for kabel- og rørmontører af hensyn til sporbarhed omkring, hvilke kabler der er brugt?

Den autoriserede virksomhed har mulighed for at sikre sig indflydelse på det udførte kabel- eller rørarbejde ved at indgå aftale med den, der trækker elkablerne eller vandrørene om, hvordan arbejdet skal udføres. For eksempel kan den autoriserede virksomhed dimensionere opgaven, beskrive den eller de kabel- eller rørtyper, der skal benyttes og anviser korrekt nedgravningsdybde. Endvidere kan den autoriserede virksomhed sikre sig adgang til at kontrollere det udførte arbejde, inden virksomheden foretager tilslutning.

Den autoriserede virksomhed vil i nogle tilfælde kunne se, hvilken type kabler der er anvendt. Elinstallatørvirksomheden kan vælge at forlange en beskrivelse fra kabelmontøren for, hvilken type kabler der er anvendt.

Kan en autoriseret installatørvirksomhed aftale sig ud af et ansvar for kabel- og rørarbejde (ansvar jf. autorisationsloven eller erstatningsansvar)?

Af hensyn til sikkerheden vil det fortsat være sådan, at den autoriserede virksomhed, der foretager tilslutning og afprøvning af installationen, har ansvaret for, at installationen er udført sikkert og korrekt, uanset at en del af arbejdet er udført af en kabel- eller rørmontør, der ikke er ansat i den autoriserede virksomhed.

Det er derfor fastsat i lovgivningen, at den autoriserede elinstallatørvirksomhed eller vvs-installatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, påtager sig ansvaret for den samlede installation overfor ejeren (brugeren). Dette fremgår af § 2, stk. 1, og § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2014 om føring af elkabler og vandrør.

Den autoriserede virksomhed kan ikke overfor ejeren (brugeren) af installationen frigøre sig for dette ansvar ved at indgå en aftale med en kabel- eller rørmontør. Derimod kan den autoriserede virksomhed og kabelmontøren indgå aftale om fordeling af ansvaret mellem sig.

Twister om erstatningsansvar for mangelfuldt udførte installationer afgøres af domstolene.

Hæfter en kabeltrækker med godkendt kursus for evt. fejl og mangler?

Ja, en kabeltrækker (med godkendt kursus eller godkendt uddannelse) har ansvaret for, at kabelarbejdet er udført i overensstemmelse med de gældende installationsbestemmelser og eventuelle fabrikant-anvisninger.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en erklæring til brug ved føring af elkabler, som en autoriseret elinstallatørvirksomhed kan forlange, at kabelmontøren udfylder og underskriver. Tilsvarende er der på hjemmesiden www.sik.dk en erklæring for rørmontører.

Den, der har udført kabelarbejde i strid med de gældende installationsbestemmelser, vil kunne ifalde strafansvar for overtrædelsen. Dette er tilfældet, uanset om arbejdet er udført af en autoriseret virksomhed eller af en kabeltrækker eller andre, der har udført en del af installationen.

Hvis en kabeltrækkervirksomhed har udført kabeltrækningen, vil der også kunne blive tale om, at kabeltrækkervirksomheden kan ifalde strafansvar, hvis en af virksomhedens medarbejdere (der har kursusbevis) har overtrådt installationsbestemmelserne.

Påtager en kabeltrækker sig et personligt ansvar, mens en autoriseret virksomhed alene har et virksomhedsansvar?

Kabeltrækkeren eller rørmontøren skal opfylde uddannelseskravene og skal følge de gældende installationsbestemmelser og eventuelle fabrikant-anvisninger, når han eller hun udfører arbejdet.

Hvis det under en straffesag kan bevises, at det er en bestemt person, der som udførende kabeltrækker har overtrådt installationsbestemmelserne, vil den pågældende kunne straffes.