

Udtaget den: 04 DEC. 2001

Udgået den: 01 JAN. 2002



ELRÅD MEDDELELSE

Installationer nr. 4/94

ELEKTRICITETSRÅDET, Gothersgade 160, 1123 København K Tlf. 3311 6582 Fax 3391 1950

1993-12-09

Stikforbindelse til kædekobling af belysningsarmaturer

Med særlige stikforbindelser på belysningsarmaturer og med et mellemstik har sådanne armaturer kunnet kobles direkte sammen.

Der er fremsat ønske om også at kunne sammenkoble belysningsarmaturer efter samme princip med bøjelige ledninger af passende længde mellem armaturerne.

Til brug i møbler (reoler m.v.) og i midlertidige installationer (udstillinger m.v.) accepterer Rådet, at belysningsarmaturer kædekobles med særlige stikforbindelser på bøjelige ledninger, forudsat

- at stikforbindelserne opfylder Stærkstrømreglementets afsnit 122-1, Apparat-kontakter og apparatindtag til husholdningsbrug o.l. (EN 60 320), dog ikke nødvendigvis afsnittets normblade,
- at der anvendes konfektionerede ledninger, og
- at der anvendes ledninger af en type og med et ledertværsnit, som kræves for ledninger i installationer henholdsvis på møbler og i midlertidige installationer.