

Udtaget den: 1985-11-21

Udgået den: 1986-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 8/82

1982-02-18
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 4.1.4

Elektrisk materiels anvendelse

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. juli 1982 ændret stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 4.1.4, til følgende:

Materiellet skal monteres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med anvisninger af sikkerhedsmæssig betydning.

Anvisningen skal være affattet på dansk.

Hensigten har været at præcisere, at det er anvisninger af sikkerhedsmæssig betydning, der skal følges. Bestemmelsen skal således ses i relation til stærkstrømsreglementets øvrige bestemmelser om elektrisk sikkerhed.

Ændringen betyder bl. a., at også materiel af forskellige fabrikater eventuelt kan kombineres (dåser og montagegenstande), og at vægdsåser kan anbringes i loft, alt under forudsætning af, at det sker på en elektroteknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Anvisninger af sikkerhedsmæssig betydning skal normalt findes på materiellet eller i en medfølgende vejledning.