



MEDDELELSE

Einstallationer

nr. 8/09

(Erstatter Einstallationer nr. 6/03)

Februar 2009

MVE

Beskyttelse mod elektrisk stød på mindre byggepladser - Udeladelse af jordforbindelse

Bestemmelserne for byggepladsinstallationer i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 704, gælder ikke alene når helt nye bygninger skal opføres, og der etableres midlertidige installationer. Bestemmelserne skal også anvendes, når der er behov for at anvende elektriske apparater, ved bygningsmæssige ændringer, udvidelser, nedrivninger o.l.

I de tilfælde, hvor der ikke etableres en egentlig midlertidig installation, men hvor tilslutning sker til en eksisterende installation, tillader Sikkerhedsstyrelsen, at eventuelle beskyttelsesledere ikke har jordforbindelse. Det er dog en forudsætning, at beskyttelsen af brugsgenstande m.v. sker ved anvendelse af HFI- eller HPFI-afbrydere, som kan sidde i installationen eller være transportable.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET