

Udtaget den: 25 NOV. 1987

ELEKTRICITETSRÅDET

Udtaget den: 1. JUN. 1986

ELRÅD MEDDELELSE nr.

4/84

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1984-01-20
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 31

Industristikkontakter

i

boliger

I anledning af, at Elektricitetsrådet har modtaget en del forespørgsler om, hvorvidt stikkontakter, som er udført efter stærkstrømsreglementets afsnit 117, Stikkontakt- og apparatkontaktmateriel til industribrug, tillades anvendt i boliger, meddeles, at disse stikkontakter også kan anvendes i boliginstallationer på samme vilkår som i industriinstallationer.

Der kræves således heller ikke i boliger afbryder foran 16 og 32 A industristikkontakter.