

Udtaget den: 1983-11-18

Udgået den: 1984-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 20/83

1983-10-07

Vedr. stærkstrømsreglementet

Ændringer

a f

s t æ r k s t r ø m s r e g l e m e n t e t

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. januar 1984 foretaget følgende ændringer af stærkstrømsreglementet:

Afsnit 3

- § 8.1.1 Der er indført en bestemmelse om, hvornår højspændingsledere af kobber med tværsnit under 25 mm² skal være udskiftet (fra ELRÅD-meddelelse nr. 10/80).
- § 18.1.1 Der er indført en forklaring af begrebet "højeste ledertemperatur" i tabellen over højspændingslederes mindste højde over andre objekter.

Afsnit 6

- § 5.1.4 Henvisningen til § 29.3.4 vedrørende smeltesikringer med mærkestrøm 50 A og derover er udgået, da bestemmelsen i § 29.3.4 er udgået, se ELRÅD-meddelelse nr. 12/83.
- § 16.6 Ny bestemmelse om, at der som stive plastrør i installationer kun må anvendes rør mærket -25 (type B).
- § 17.2.5 Der er indført en undtagelse, således at det ved omlægning af hovedledninger bliver tilladt at erstatte installationsledninger i klemplister med installationskabler og desuden at udføre ledningssamlingerne uden dåse (fra ELRÅD-meddelelse nr. 19/80).
- § 29.3.4 Bestemmelsen er udgået, se ELRÅD-meddelelse nr. 12/83.

Afsnit 7 A

- Bilag 2 Nyt bilag, som beskriver sammenhængen mellem tidligere og nuværende betegnelser for eksplosionsfarlige områder og eksplosionsbeskyttet materiel (fra ELRÅD-meddelelse nr. 29/80).

Afsnit 10

- § 10.4.2 Den hidtidige bestemmelse vedrørende overgangsmodstanden for fælles jordelektroder i ejendomme med mere end 6 beboelseslejligheder er bortfaldet.
- § 10.5.1 Tilladelsen til at udelade jordelektrode og beskyttelsesleder i forbindelse med HFI-beskyttelse er i et nyt pkt. 10 udvidet til også at gælde for omrejsende tivolier (erstatte ELRÅD-meddelelse nr. 8/81).

- § 10.6.5 Ny paragraf med krav om, at fejlstrømsafbrydere altid skal monteres lodret.
- § 11.1.1 Der er indført en note, som henviser til bilag 5, FU-ekstrabeskyttelse ved anvendelse af HFI-afbryder (fra ELRÅD-meddelelse nr. 32/80).
- § 16.1.2 Der er indført en undtagelse vedrørende jordelektrodens udførelse i forbindelse med HFI-beskyttelse af byggepladser (fra ELRÅD-meddelelse nr. 3/80).
- § 18.2.10 Ny paragraf, som indeholder bestemmelser vedrørende ekstra-beskyttelse af brugsgenstande og hjælpeapparater i omrejsende tivolier (erstatte ELRÅD-meddelelse nr. 8/81).
- Bilag 5 Nyt bilag om etablering af FU-ekstrabeskyttelse ved anvendelse af HFI-afbryder (fra ELRÅD-meddelelse nr. 32/80).

Afsnit 35

- § 4.2 Som en konsekvens af ændringen i § 4.4 udgår ordet "sort".
- § 4.4 Bestemmelsen er ændret, således at der ved mærkning af dækplader af plast kun kræves sort farve, når mærkningen sker ved påstempling, men ikke, hvis den sker ved prægning eller gengivelse i relief.