



MEDDELELSE
Elinstallationer
nr. 7/05

Maj 2005
MVE

Afbrydere i undervisningslokaler m.m.

Iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 kapitel 804 skal lysinstallationen være fordelt på to grupper og afbryderne må ikke være tilgængelige for publikum.

Dette gælder også for undervisningslokaler.

Iht. Bygningsreglementet 1995, tillæg 1 af 10. januar 2005, er undervisningslokaler, skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre og andre lignende rum til mindre end 50 personer defineret som anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 2 er lokaler, hvor de personer, der opholder sig i dem, ikke nødvendigvis har kendskab til stedets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Sikkerhedsstyrelsen har derfor besluttet, at kravene om, at afbrydere for lysinstallationen ikke må være tilgængelige, og at lysinstallationen skal være fordelt på to grupper, ikke gælder for sådanne rum til mindre end 50 personer.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

**ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET**