

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

Udtaget den 1983-02-22
Udtaget den 1983-04-01
ELRÅD MEDDELELSE nr. 13/77

1977-10-12
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 30.2.1

**Sikkerhedsforanstaltninger
ved
udmugningsanlæg**

Direktoratet for arbejdstilsynet har registreret en række ikke elektriske ulykker ved udmugningsanlæg og har i den anledning i arbejdstilsynets meddelelse nr. 29/1976 givet anvisninger vedrørende sikkerhedsforanstaltninger for sådanne anlæg.

Ved tilslutning af anlæggene til den elektriske installation skal bl. a. anvisningerne vedrørende start- og stopkontakter iagttages.

Ordlyden af meddelelsens pkt. 2 anføres hermed til orientering.

2. Start- og stopkontakter

- 2.1 Start- og stopkontakter skal anbringes på steder, hvorfra man har overblik over tilgængelige dele af anlægget.
- 2.2 Udmugningsanlæg skal være forsynet med hovedstop, der virker på samtlige motorer i anlægget. Hovedstopanordningen skal være aflåselig.