



MEDDELELSE

Elinstallationer

nr. 10/06

August 2006

MVE

Tilslutnings- eller samledåser til forsyning af badekar eller brusebassiner

Sikkerhedsstyrelsen har fået en del henvendelser om tilslutning af spabade og lignende, hvor rummet under disse er klassificeret som område 1.

Iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 701.52 må der ikke være tilslutnings- eller samledåser i område 0 og 1.

Med henvisning til at dette krav med stor sandsynlighed vil blive ændret for område 1 i den internationale standard IEC 60364-7-701, og det af Sikkerhedsstyrelsen anses for at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, lempes det nuværende krav hermed på følgende måde:

I inddækkede rum under badekar eller brusebassiner tillades det at installere tilslutnings- eller samledåser med en kapslingsklasse på mindst IPX4. Den faste installation skal fra tilslutnings- eller samledåsen føres lodret nedad eller vandret gennem den tilstødende væg.

Der gøres opmærksom på, at iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 526.3 skal alle forbindelser være tilgængelige for inspektion, kontrol og vedligeholdelse.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET