

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1979-04-04
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 28.1.7

Erstatter nr. 16/75

Samling og reparation med krympemuffer

Efter stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 28.1.7, er det tilladt at udføre samlinger af installationskabler i faste installationer og af plastinstallationskabler og kappeledninger i midlertidige installationer med krympemuffer.

Ministeriet for offentlige arbejder har ændret reglementet, således at det også tillades at anvende krympemuffer til samling af tilledninger med mindst 4 mm² ledertværsnit. Bestemmelsen træder i kraft 1. januar 1980 men kan allerede følges nu.

Der gives samtidig tilladelse til anvendelse af specielle åbne krympemuffer (lynlåsmuffer) til reparation af kappen på

- installationskabler (dog ikke mineralisolerede kabler) i faste installationer,
- plastinstallationskabler og kappeledninger i midlertidige installationer,
- tilledninger med mindst 4 mm² ledertværsnit.

Det forudsættes, at samlinger og reparationer i elektrisk henseende mindst svarer til de anvendte ledninger, hvilket nødvendiggør, at mufferne er ledsaget af en monteringsvejledning.