

## MEDDELELSE

### Elmateriel

nr. 7/08

(Erstatter Meddelelse Elmateriel nr. 12/04)

Juni 2008

RIE

#### **Mellemadaptere (Stikpropper og stikkontakter integreret med kontakture, energimålere o.l.)**

De grundlæggende regler for konstruktion og prøvning af mellemadapters (stikpropper og stikkontakter integreret med kontakture, energimålere o.l.) anses for at være opfyldt ved anvendelse af den internationale standard IEC 60884-2-5: Adaptere (forventes udgivet i dansk oversættelse som DS/IEC 60884-2-5 i september 2008).

Efter meddelelse Elmateriel nr. 5/08 skal der anvendes en stikprop, der overfører beskyttelsesjord på apparater, som har en indbygget eller påbygget stikkontakt med jord til strømforsyning af andet materiel.

Der meddeles hermed tilladelse til at udføre kontakture, energimålere o.l. i følgende to alternative versioner med stikpropper og stikkontakter efter normbladene i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 107-2-D1:

For mellemadapters med jord skal der være jord i både stikprop- og stikkontakt-del.

For mellemadapters uden jord i stikpropdelen tillades stikkontakt-delen ligeledes uden jord (valgfrit med eller uden blindhul).

#### **SIKKERHEDSSTYRELSEN**

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

#### **ØKONOMI- OG**

#### **ERHVERVS MINISTERIET**