

Udtaget den: 1983-11-15

Udgået den: 1984-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 2/82

1981-08-13
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 11.2.1 og 11.2.2

Overstrømsbeskyttelse af grupper

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. oktober 1981 ændret bestemmelserne i stærkstrømsreglementets afsnit 6, §§ 11.2.1 og 11.2.2.

§ 11.2.1 gælder herefter ikke for afbrydere, men kun for fast installerede stikkontakter.

§ 11.2.2 gælder herefter for alle lysgrupper i boliger, uanset om der i grupperne findes fast tilsluttede lamper, eller lamperne udelukkende tilsluttes stikkontakter. Samtidig er den største tilladte mærkestrøm for gruppesikringerne forøget fra 10 til 16 A. Ved anvendelse af 16 A gruppesikringer skal ledertværsnittet i den faste installation ifølge afsnit 6, § 8.3.1, mindst være 2,5 mm².