

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 8/84

1984-01-27
Vedr. stærkstrømsreglementet

**Ændringer
af
stærkstrømsreglementet**

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. april 1984 foretaget ændringer i følgende bestemmelser i stærkstrømsreglementet:

Afsnit 6

- § 30.2.1 Bestemmelsens pkt. 4 er ændret, således at den krævede afbryder for stationære brugsgenstande kan være en afbryder på selve brugsgenstanden, forudsat at den opfylder de øvrige bestemmelser i denne paragraf.
- § 31.2.1 Der er indført tilladelse til at udelade afbryder foran industristik-kontakter efter afsnit 117 med mærkestrøm 63 A.
- § 40.3.2 Der er indført bestemmelser om, at materiel for sikkerhedsspænding, som anvendes i snævre ledende rum, skal yde beskyttelse mod direkte berøring af spændingsførende dele.

Afsnit 8

- § 13 Der er indført en oplysning om, hvem der må arbejde med elevatorinstallationer, og undtagelsen i § 13.1.1 er udgået.

Afsnit 10

- § 17.10 De tidligere bestemmelser for metalliske beholdere er erstattet af bestemmelser, der er baseret på internationale regler for installationer i snævre ledende rum.
- Bilag 2 Bilaget er ændret, således at bestemmelsen i afsnit 10, § 17.3.4, også gælder for brugsgenstande, og at den krævede beskyttelse kan udføres med anvendelse af HFI-afbryder uden jordelektrode og beskyttelsesleder.