

MEDDELELSE

Elinstallationer

nr. 9/05

(Erstatter Meddelelser Elinstallationer nr. 06/00 og nr. 05/02)

November 2005

MVE

Toårig kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

Fra 12. juli 2000 blev der med baggrund i en ny bekendtgørelse indført krav om, at alle landets forsamlingslokaler, herunder diskoteker til mere end 150 personer, en gang om året skal have installationen kontrolleret og have udstedt en attest, som skal anbringes synligt for publikum. Der skulle således senest 12. juli 2001 første gang være gennemført kontrol og udstedt attest, for at lokalerne kan benyttes som forsamlingslokaler.

Sikkerhedsstyrelsen har nu med baggrund i statistikkerne vurderet, at det vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at installationen fremover kun kontrolleres hvert 2. år.

Omfang

Forsamlingslokaler omfatter følgende: Teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål.

Ud over forsamlingslokaler beregnet til flere end 150 personer omfatter ordningen også forsamlingslokaler, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokalerne benyttes samlet af 150 personer eller derover, og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje.

Ifølge bekendtgørelsen kan Sikkerhedsstyrelsen bestemme, at afgrænsede grupper af installationer, der ellers vil falde ind under en kategori, hvor der skal foretages periodevis kontrol, undtages fra kravet.

Kontrollen

Kontrollen omfatter elektriske installationer, brugsgenstande, apparater m.v. hørende til forsamlingslokalet med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET

Kontrollen skal på foranledning af ejeren (lejerer, forpagteren, bestyreren o.a.) af forsamlingslokalet foretages af en autoriseret elinstallatør efter nærmere udarbejdede retningslinier. Efter at eventuelle konstaterede fejl er rettet, skal elinstallatøren underskrive en elsikkerhedsattest som bevis på, at kontrollen er foretaget og at elinstallation og brugsgenstande, herunder nød- og panikbelysningen og ABDL-anlæg er i orden og fungerer efter hensigten.

Elsikkerhedsattesten

Når elinstallatøren har konstateret, at installationen er lovlig, skal han indrapportere dette via Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside og herfra automatisk udskrive elsikkerhedsattesten. Elsikkerhedsattesten skal underskrives og udleveres til den, der driver forsamlingslokalet, og som har pligt til at anbringe attesten på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted. Attesten skal fremstå i en holdbar udførelse.

Bekendtgørelsen om kontrolordningen, beskrivelse af ordningen, retningslinier for installationskontrol kan ses på vores hjemmeside www.sikkerhedsstyrelsen.dk under Elbranchen/Love og regler/Kontrol af forsamlingslokaler.
