



# ELRÅD MEDDELELSE

## Materiel nr. 9/95

ELEKTRICITETSRADET Gothersgade 160, 1123 København K Tlf.: 33 11 65 82 Fax.: 33 91 19 50

### Afsnit 44-2-1

#### Bestemmelser for elektriske kontaktskinnesystemer for belysningsarmaturer

#### Del 2

#### Blandede forsyningssystemer Klasse I og klasse III

Elektricitetsrådet har i medfør af lov nr. 251 af 6. maj 1993 (Stærkstrømsloven) § 7 udstedt en ny bekendtgørelse af

Afsnit 44-2-1 Elektriske kontaktskinnesystemer for belysningsarmaturer  
Del 2. Blandede forsyningssystemer. Klasse I og klasse III

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1995.

Afsnit 44 er en oversættelse af den internationale publikation

IEC 570-2-1 First edition, 1994-09:  
Electrical supply track systems for luminaires  
Part 2: Mixed supply systems  
Section 1: Classes I and III

Oversættelsen er i overensstemmelse med den europæiske standard EN 60 570, August 1993, og indeholder ingen danske ændringer.

Afsnittet gælder for kontaktskinner, der er kombineret på en sådan måde, at der er ét spor for tilslutning af armaturer af klasse I (max. 440 V, 16 A) og ét spor for klasse III (max. 50 V, 25 A). Bestemmelser for sådanne spor hver for sig er indeholdt i afsnit 44, og det nye afsnit 44-2-1 indeholder således kun regler for kombinationen af de to spor og det tilbehør, der er nødvendigt.

Afsnittet træder i kraft uden overgangsperiode, idet der her er tale om en helt ny type kontaktskinner, som ikke hidtil har været tilladt.