

Dokument nr. 28 NOV. 1990

Udgået den: 1 JAN. 1991

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 11/84**

1984-03-14  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 29.2.2  
afsnit 8, § 9.2

**Belysningsanlæg**

**på**

**idrætspladser o.l.**

Udendørs belysningsanlæg på idrætspladser, i parker og lignende steder indeholder ofte sikringer, som enten er anbragt i selve belysningsmasten eller i et kabelskab.

For sådanne installationer tillader Elektricitetsrådet, at der ses bort fra kravet om let tilgængelighed for sikringerne. Disse kan således anbringes bag dæksler, der kun kan åbnes ved brug af værktøj, under forudsætning af, at følgende betingelser samtidig er opfyldt:

- Sikringsudskiftning foretages kun af sagkyndige personer, herunder af personer, som er instrueret i udførelse af denne opgave.
- Sikringsudskiftning kan ske uden risiko for utilsigtet berøring af uisolerede elførende dele.