

01 JAN 1993 7 101 002

Udgået den: 1 JAN. 1993

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/87

1986-10-15
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 8, § 4.9

Nødstop på plasmaanlæg

Efter stærkstrømsreglementets afsnit 8, § 4.9.1, pkt. 4 skal plasmaanlæg være forsynet med en tydelig mærket nødstopkontakt.

For transportable, manuelle anlæg med en skærestrøm på ikke over 60 A kan nødstoppet udelades forudsat, at betjeningsafbryderen er forsynet med en tydelig og holdbar funktionsmærkning.