



Forbudsskilte

I den nye udgave af afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, der udkom den 1. oktober 2001 er kravene ændret til de skilte, der bliver opsat på betjeningsstederne, som fortæller, at der arbejdes på det pågældende anlæg, og at det derfor er forbudt at foretage betjening af anlægget.

Skiltene skal fremover være udformet efter reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning nr. 518 af 17. juni 1994. Figur 1 viser et eksempel på hvordan skiltet kan se ud.



figur 1

(Cirkel og gennemstregning SKAL være rød).

Den gamle udgave af SB, Drift af elforsyningsanlæg, afsnit 5 til 5-6 må anvendes frem til den 1. januar 2002. Selv om den gamle udgave af afsnit 5 til 5-6 ikke længere er gyldig fra den 1. januar 2002, må forbudsskilte lavet efter DS 734.1 anvendes frem til den 1. oktober 2006.