

26 NOV. 1991

Udgået den: 1 JAN. 1992

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 2/87**

1986-09-24  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 8, § 6.3  
Erstatter nr. 19/83

**Kabler til nød- og panikbelysning  
samt  
varslingsanlæg**

Ifølge stærkstrømsreglementet kan der til nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg bl.a. anvendes kabler, der er særlig egnet dertil, såfremt der er indhentet tilladelse fra Elektricitetsrådet. Kravet til kablerne er, at de i tilfælde af brand skal kunne opretholde strømforsyningen i mindst 30 minutter.

Til brug ved en nominel spænding på op til 250 V til jord er der, udover for de i stærkstrømsreglementets afsnit 8, § 6.3, nævnte kabler givet en sådan tilladelse for følgende kabler, uanset lederantal, men med et mindste ledertværsnit på 1,5 mm<sup>2</sup>:

Betegnelse, type	Fabrikeret af
SSP-900	Nordiske Kabel- og
SSPJ-900	Traadfabriker
PYROFIL 250	Dätwyler
RADOX 110 <sup>0</sup>	Huber & Suhner AG
FP200-450/750 V	A. Pasta S.p.A.
ELCU-FLAMEX	Kabelmetal Electro GmbH

Desuden er der givet tilladelse til, at der til nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg med en spænding på max. 50 V (dog 130 V i højttalerkredse) kan anvendes alle ovennævnte kabeltyper med et mindste ledertværsnit på 0,75 mm<sup>2</sup>, samt følgende typer:

Betegnelse, type	Fabrikeret af
RADOX 155 <sup>0</sup>	Huber & Suhner AG
SOFLEX-FR-NL	Schweizerische
SOFLEX-FR-CL	Isola-Werke

ligeledes med et mindste ledertværsnit på 0,75 mm<sup>2</sup>.