

Udgået den: 1983-02-22

Udgået den: 1983-04-01

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 31/81

1981-10-28  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 4, § 13, og bilag 4  
afsnit 1, 3 og 10

Nærføring  
mellem  
højspændingsanlæg og metalliske røranlæg

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. oktober 1981 foretaget følgende ændringer i stærkstrømsreglementet:

1. I afsnit 4 er som § 13 indføjet nye bestemmelser om nærføring mellem højspændingsanlæg og metalliske røranlæg (f.eks. naturgastransmissionsanlæg) med tilhørende bilag 4 til imødegåelse af de risici, der som følge af induktion m.m. kan være forbundet med sådanne nærføringer.
2. I tilslutning til de i pkt. 1 nævnte ændringer er endvidere foretaget ændring af bestemmelserne i  
afsnit 1, § 4, om anmeldelse til andre myndigheder m.fl.,  
afsnit 3, § 4, om ledningsanlægs forhold over for andre objekter, og  
afsnit 10, § 12, om ekstrabeskyttelse ved nulling.