



MEDDELELSE
Einstallationer
nr. 5/05

Februar 2005

MVE

PEX-kabler i elforsyningsanlæg

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 527 indeholder bestemmelser for valg og installation af ledninger til begrænsning af brandspredning.

Da bestemmelserne ikke oprindeligt er beregnet på anvendelse i elforsyningsanlæg, medfører dette en utilsigtet skærpelse i forhold til tidligere tilladt installationspraksis for lavspændingskabler, der føres fra jord og op i en lavspændingstavle i en transformerstation.

Sikkerhedsstyrelsen vil derfor tillade, at PEX-kabler føres over en kort strækning på 1-1,5 meter fra jord til lavspændingstavler anbragt i transformerstationer.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET