

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 15/79

1979-09-12
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 31.2.1

Udtaget den: 1981-01-13

Udgået den: 1981-01-01

Afbrydere

foran

stikkontakter til industribrug

Med stærkstrømsreglementets afsnit 117, der trådte i kraft 1. oktober 1976, er der indført konstruktionsbestemmelser for stikkontakter til industribrug.

Disse stikkontakter er berøringssikre som følge af deres konstruktion.

Konstruktionsbestemmelserne er endvidere udformet således, at 16 og 32 A stikkontakter uden aflåsning skal have tilfredsstillende brydeevne.

Elektricitetsrådet har på dette grundlag besluttet at ændre bestemmelserne i stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 31.2.1, således, at det fra 1. januar 1980 ikke længere kræves, at der for 16 og 32 A industri-stikkontakter efter afsnit 117 skal være en afbryder.

På steder, hvor der kræves aflåsning af stikkontakterne, eller hvor særlige forhold gør sig gældende, som f. eks. i eksplosionsfarlige områder, gælder tilladelsen til at udelade afbryderen ikke.