

Udtaget den: 30 NOV. 1994

Udgået den: 01 JAN. 1995

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/88

1988-01-13
Vedr. Stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 10.3.1

Hovedledningsafbrydere

Afbryder i forbindelse med sikringer for hovedledninger til beboelses-, kontor- og forretnings ejendomme kan udelades, når sikringsudskiftning kun foretages ved elleverandørens foranstaltning eller af en autoriseret elektroinstallatør

På tilsvarende betingelser tillader Elektricitetsrådet, at afbryder udelades for hovedledninger, der forsyner installationer til andre formål.