

MEDDELELSE

Elinstallationer

nr. 25/09

(Erstatter Elinstallationer nr. 11/04)

Februar 2009

MVE

Anvendelse af Installationsstandere hvor der er behov for fleksible installationer

Standere med påbyggede stikkontakter har i mange år været anvendt i kontorlandskaber o.l., hvor der er behov for et stikkontaktarrangement, som kan opsættes og fjernes efter behov. Disse standere tilsluttes stikkontakter i den faste installation i samme rum.

Installationsstandere, der ønskes tilsluttet den faste installation over nedsænkede lofter, under EDB-gulve, i tilstødende rum og gangarealer, i underliggende lokaler eller i det pågældende lokale, accepteres tilsluttet under følgende forudsætninger:

- Installationsstanderne med stikkontakter, som fastgøres til gulve, vægge eller lofter betragtes som en del af den faste installation. Installationen kan udføres med installationskabler eller med bøjelige ledninger udført som fast installation.
- Stikkontakter på Installationsstandere skal opfylde konstruktionsbestemmelserne for stikkontakter for fast installation.
- Installationsstanderne må kun anvendes i erhverv og ikke i boliginstallationer.
- Installationsstanderne skal tilsluttes den faste installation i en forgreningsdåse eller ved hjælp af installationsstikforbindelser (se SIK-Meddelelse Elinstallationer nr. 10/04). Tilslutningen må ikke ske til en stikkontakt til brug i boliger o.l.
- Tilslutning og frakobling til den faste installation må kun foretages af en autoriseret elinstallatør, og stikkontakter for tilslutning af Installationsstandere skal mærkes med oplysning herom.
- Ledninger til forsyning af Installationsstandere skal ved tilslutningen være mærket på en sådan måde, at de ved ændring af installationen kan identificeres.
- Bøjelige ledninger i den faste installation må ikke forlænges ved anvendelse af stikpropper og forlængerledninger.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVSMINISTERIET

- Hvor ledninger tilsluttes i andre rum og derfor føres gennem bygningsdele skal der foretages brandsikker lukning af gennemføringsåbningerne efter reglerne herfor.

Ved projektering og udførelse af installationer hvor man af hensyn til fx fleksibiliteten ønsker at tilslutte Installationsstanderne i andre rum, skal man være opmærksom på, at der kan opstå problemer, såfremt der sker opdeling af lejemål, **idet Sikkerhedsstyrelsen ikke accepterer, at installationer er fremført i fremmede lejemål, hvortil brugeren ikke har uhindret adgang.**

Man skal endvidere være opmærksom på, at databehandlingsudstyr kan have store lækstrømme og at der derfor kan være særlige krav til installationen og tilslutningen efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 707.

Sikkerhedsstyrelsen er bekendt med, at der allerede er udført en del installationer, hvor tilslutningen af Installationsstanderne til den faste installation sker til en stikkontakt til brug i boliger o.l.

For installationer udført før 1. juli 2001 kan disse stikkontaktforbindelser bibeholdes når de øvrige krav anført i denne meddelelse er opfyldt.
