

Udtaget den: 1986-11-24
Udgået den: 1987-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 22/83

1983-10-12
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 14.5.8 og 28.1.7

A n v e n d e l s e
a f
s e l v k l æ b e n d e e l l e r
s e l v v u l k a n i s e r e n d e i s o l e r i n g s t a p e
t i l s a m l i n g a f k a b l e r i j o r d

Samling og afgrening af kabler i jord skal i henhold til stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 14.5.8, foretages med dertil beregnet materiel.

Dette krav har medført, at der hidtil enten er anvendt tilstøbningsdåser eller krympemuffer, idet krympemuffer dog kun er blevet accepteret til samlinger, men ikke til afgreninger.

Da der på markedet er fremkommet egnede typer af tape, giver Elektricitetsrådet hermed tilladelse til, at der benyttes tape til samling, men ikke til afgrening, af kabler i jord. Tilladelsen gælder ikke for olieholdige og mineralisolerede kabler, og det forudsættes,

- at der anvendes selvklæbende eller selvvulkaniserende isoleringstape af egnet kvalitet (f.eks. selvklæbende isoleringstape, som opfylder IEC 454, Del I og II, samt IEC 454-3-1), og
- at leverandørens anvisninger for pålægning af tape og opbygningen af den komplette samling følges nøje

således, at samlingerne i elektrisk henseende mindst svarer til de anvendte ledninger.