

Udtaget den: 1979-01-01

Udtaget den: 1979-01-15  
ELRÅD MEDDELELSE nr. 2/73

14/3 - 1973

Farvemærkning af ledere i elektriske  
installationer (§ 621 b)

---

Ved artikel til de tekniske blade i maj 1971 meddelte elektricitetsrådet, at ministeriet for offentlige arbejder havde ændret bl. a. stærkstrømsreglementets § 621 b således, at beskyttelsesledere i faste installationer, som udføres efter 1. januar 1973 (såvel nyinstallationer som udvidelser af bestående installationer), skal have farvekombinationen grøn/gul.

Da der endnu ikke i fornødent omfang er fremkommet kabler og ledninger til fast installation med denne farvemærkning, meddeler elektricitetsrådet herved tilladelse til, at ovennævnte krav i § 621 b kan fraviges indtil 1. januar 1974, forudsat at de til ekstrabeskyttelse anvendte beskyttelsesledere mærkes ved enderne med grøn/gul flexrør, tape el. lign.

I faste installationer udført før 1. januar 1973 kan der ved installationsændringer foretages mærkning af beskyttelsesledere med grøn/gul flexrør, tape el. lign.