

Udtaget den: 1983-02-22

Udgået den: 1983-04-01

## ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

## ELRÅD MEDDELELSE nr. 14/81

1981-02-27  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 29.3.5

### Sikringer

Elektricitetsrådet meddeler, at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra 1. juli 1981 har udvidet stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 29.3, med følgende nye bestemmelse:

29.3.5 Sikringer (herunder knivsikringer) mærket gII må ikke anvendes i installationer.

Sikringer med gII karakteristik anvendes hovedsagelig i Storbritannien og Irland. Da de har andre udløseegenskaber end de i Danmark og flere andre vesteuropæiske lande anvendte gI sikringer, vil en anvendelse af gII sikringer i installationer medføre, at der kan opstå fare for forveksling mellem de to sikringstyper.

Derimod er det tilladt at anvende gII sikringer i maskiner og maskin-anlæg, se afsnit 15, § 1.1, da man går ud fra, at den medfølgende vejledning klart foreskriver anvendelse af gII sikringer, hvis maskinens beskyttelse er dimensioneret for sikringer af denne type.

En nærmere beskrivelse af gI og gII sikringer findes i publikationerne IEC 269-1 og IEC 269-2.