

Industriministeriet  
INDUSTRI- OG  
HANDELSSTYRELSEN  
9. Kontor  
MÅLETEKNIK

6. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
Nr. 1984-763/000-222

Nr.: 1988-763/000-945

Udgave: 1

Dato: 1989-04-15

Gyldig til 1994-06-30

Systembetegnelse: IV-217 CS

## MÅLEANLÆG

**Producent**  
**Ansøger**  
**Art**  
**Type**  
**Anvendelse**

Koppens Automatic B. V., Holland.  
Koppens Schlumberger, Allerød.  
Blendstander med elektronisk tællerværk.  
Metax Compact / KA 3 grade blend.  
Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

### LEGALE MÅLEDATA

**Kapacitet** 50 liter pr. min.

### KONSTRUKTION

Hermed er standeren også godkendt uden indbygget pumpe, idet tilførsel af væske sker fra centralpumpeanlæg med indbygget luftudskiller samt med lækage detektor for hvert grundprodukt.  
Ved tilslutning til centralpumpeanlæg forsynes standeren med filter og kontraventil umiddelbart før måleorgan.  
Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1984-763/000-222.

Ansøgning nr. 1988-763/000-945.

*J. Kaavé / P. Claudi Johansen*

### BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.