

4. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 2000-7053-1514		Nr.: 08-3682
		Udgave: 1
		Dato: 2006-10-10
Gyldig til: 2014-06-01	Systembetegnelse: TS 27.01-109	
<h1>VOLUMENMÅLERUNDERPART</h1>		
Producent	Kamstrup A/S	
Ansøger	Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg	
Art	Volumenmålerunderpart	
Type	ULTRAFLOW 65 S/R	
Anvendelse	Måling af varmeenergi iht. DS/EN 1434.	
	Volumenstrømsgiverne er herefter tillige godkendt med typenummer-sammensætning 65 T xx yy zzz.	
	Volumenstrømsgiverne qp 3 til 40 (qp 40 målerør lø 40) er herefter også godkendt med flowretteren som en integreret del af målerøret.	
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 08-3682.	
	Med dette tillæg forlænges typegodkendelsens gyldighedsperiode til 1. juni 2014.	
	Keld Palner Jacobsen	
BEMÆRK !	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.	