

Udtaget den: 5 DEC. 1995

Udgået den: 01 JAN. 1996

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 23/84

1984-10-12
Vedr. stærkstrømsreglementet

Ændringer
af
stærkstrømsreglementet

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. januar 1985 foretaget ændringer i følgende bestemmelser i stærkstrømsreglementet:

Afsnit 6

- 22.1.1 Den ved ELRÅD-meddelelse nr. 11/81 givne dispensation, hvorefter der til luftledninger i det fri, bortset fra stikledninger, fortsat kan anvendes kobberledere med et ledertværsnit på mindst 10 mm², er indført her.
- 22.1.2 Der er indført en forklaring, som tydeliggør, hvilke bestemmelser der gælder for anvendelse af ledninger på isolatorer indendørs.

Afsnit 7

- 4.7.1 Den i ELRÅD-meddelelse nr. 15/81 indførte definition af begrebet institutionskøkkener er indført som en note til denne paragraf.