



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº 004/2026

Santa Maria de Jetibá - ES, 21 de janeiro de 2026.

Ao senhor

Antonio da Silva Ferreira

Representante do Polo Operacional de Santa Teresa Cesan

Prezado Senhor,

Por meio do parecer anexo da Defesa Civil, endereça para conhecimento da ocorrência de grave comprometimento estrutural na rodovia ES-368, no Centro, decorrente da ruptura de uma tubulação da rede de distribuição de água potável, sob responsabilidade da Companhia Espírito Santense de Saneamento.

Conforme vistoria técnica realizada em 06 de janeiro de 2026, ficou constatado que o extravasamento hídrico de volume considerável ocasionou a supersaturação do maciço terroso do talude adjacente à via, resultando em decremento crítico da resistência ao cisalhamento do solo e desencadeando movimento de massa com colapso parcial do talude. Tal situação compromete a integridade da via, apresenta riscos de afundamento, crateras e danos à pavimentação, além de representar risco iminente à segurança dos usuários.

Diante do exposto, Defesa Civil solicita com urgência que a concessionária:

1. Efetue a estabilização geotécnica do talude afetado;
2. Restabeleça as condições seguras de trafegabilidade na ES-368, com a devida recuperação da via;
3. Mantenha a sinalização de segurança presente enquanto não houver a definitiva resolução do caso.

Atenciosamente,

Bruno Augusto Vieira Pagel
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil
Portaria 288/2025