

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº 013/2026

Santa Maria de Jetiba, 05 de junho de 2026.

A Senhora

Suzanne Vervloet

Representante da Verca Construtora

Assunto: Para ciencia e adocao das providencias cabiveis referente a analise do Relatorio de Inspecao Predial apresentado por essa empresa.

Prezada,

A Coordenadoria Municipal de Protecao e Defesa Civil de Santa Maria de Jetiba encaminha, para ciencia e adocao das providencias cabiveis, o Parecer Tecnico Conclusivo emitido em 03 de junho de 2026, referente a analise do Relatorio de Inspecao Predial apresentado por essa empresa.

Apos analise tecnica dos documentos apresentados e das vistorias realizadas por esta Coordenadoria, concluiu-se que o quadro atualmente observado na edificacao do Sr. Diego Rodrigues encontra-se estabilizado e classificado como de baixo risco. Todavia, algumas determinacoes e recomendacoes deverao ser integralmente observadas por essa empresa:

1. Apresentar a Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) referente a elaboracao do Relatorio de Inspecao Predial produzido pela Engenheira Civil Suzanne Vervloet, como condicao necessaria para a regularizacao documental do processo;
2. Manter monitoramento periodico e sistematico da edificacao do Sr. Diego Rodrigues, observando, no minimo, as seguintes diretrizes:
 - a) realizacao de vistorias tecnicas periodicas na edificacao, com registros fotograficos datados das manifestacoes patologicas observadas, em intervalos nao superiores a 30 (trinta) dias ou sempre que forem executados servicos com potencial de gerar vibracoes significativas ou movimentacao de solo;
 - b) manutencao de canal de comunicacao ativo com o morador para recebimento e registro imediato de eventuais alteracoes percebidas nas condicoes da edificacao;
 - c) comunicacao imediata a Coordenadoria Municipal de Protecao e Defesa Civil sempre que forem identificados novos avancos das manifestacoes patologicas, surgimento de fissuras relevantes ou quaisquer indicios de agravamento do quadro atualmente estabilizado.

Adicionalmente, fica consignado que, caso seja constatada evolucao do quadro patologico, agravamento das fissuras existentes ou surgimento de novas manifestacoes que indiquem

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

instabilidade da edificacao, os servicos em execucao deverao ser imediatamente paralisados, devendo esta Coordenadoria ser prontamente notificada para realizacao de acompanhamento tecnico presencial e definicao das medidas cabiveis, podendo ser exigida avaliacao estrutural complementar.

Atenciosamente,

Bruno Augusto Vieira Pagel

Coordenador Municipal de Protecao e Defesa Civil

Portaria 288/2025