



CONTROLE TECHNIQUE
INSPECTION ET EXPERTISE

RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D'HUILES D'OLIVES ZONE INDUSTRIEL D'ENFIDHA SOUSSE		Date : 15/07/2021	Code : C21001	Lot : CHARPENTE METALLIQUE
Maitre d'ouvrage	Architecte	Bureau d'études	Entreprise	
SENTOLIA		Mr. HAFEDH SASSI Mr. AKREM ABED RABO	ISB	

Objet de la visite ou de la réunion :

Suite à notre visite sur le lieu « usine de construction métallique SOGECOM » et dans le cadre de suivi des travaux de construction de la structure métallique de l'unité de stockage sise à ENFIDHA.

Nous vous demandons de nous fournir les pièces suivantes :

- Les certificats de qualification des soudures.
- La procédure de soudage (par pièces : épaisseurs des soudures et nombre de passe).
- Les certificats de matière de base.
- Les certificats de matière d'apport.
- Les procédures de sablage.
- La procédure de peinture y compris les certificats de produit peinture.

N.B. Le contrôle non destructif est indispensable au cours des travaux tel que :

- Contrôle dimensionnelle à 20%.
- Contrôle visuelle à 100%.
- Contrôle par ressusage à 10%.

Les rapports de contrôle seront fournis prochainement avant de procéder aux travaux de pose sur site avec accord de l'ingénieur de contrôle, l'ingénieur conseil et le pilote de chantier.

Inspecteur Sigma Contrôle



Siège social: 08 Rue de Libye Immeuble Mariem, 1er étage-App N°1. Bardo 2000.

Tél: (+216) 31 404 501 – Fax: (+216) 32 404 501 – GSM: (+216) 98 609 304.

– E-mail: contact@sigmacontrole.com