

RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ DES INSTALLATION ELECTRIQUE, SÉCURITÉ INCENDIE, LES EXTINCTEURS, LES RIDEAUX ET LA PEINTURE		Date : 03/06/2021	Code : PP210524	Lot : ELECTRICITE SECURITE INCENDIE
Maitre d'ouvrage STE EL HAMRA	Architecte -	Bureau d'études -	Entreprise -	

Objet de la visite ou de la réunion :

Visite de contrôle dans le cadre de notre mission

1. Electricité:

- Armoire commande éclairage salle.
- Mettre en état l'armoire (fixation à la terre, élimination de dominiaux).
- Mettre en place l'extincteur (H=1,2m).
- Assurer la fermeture des boîtes dérivation.
- Revoir l'état des câbles volant.

2. Extincteur:

- Les extincteurs recharger en septembre 2020.
- Extincteur CO2 (3 extincteur 5kg, 2kg, 2kg).
- Extincteur ABC (4 extincteur 6kg).

3. Peinture et tissu:

- Conforme et à vérifier.

4. Sécurité incendie :

- Compléter les consignes de sécurité.
- Les détecteur de fumé fonctionnelle (par zone, ..)

Inspecteur Sigma
Mr. salem Gmati

