



LA GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE DU NORD

RAPPORT DE DIAGNOSTIC

AVIS TECHNIQUE SUR L'ETAT D'UN M. CHARGE ELECTRIQUE GIAN- BEJA

Mois	Année
Mars	2022

SIGMA CONTROLE



TABLE DES MATIERES

1. OBJET DE LA MISSION	3
2. VISITES EFFECTUÉES :.....	3
3. IDENTIFICATION DES APPAREILS :	3
4. ETAT DE CONSERVATION :	3
5. AVIS TECHNIQUE :.....	4
a) CUVETTE.....	4
b) PALIERS ET CABINE	4
c) LOCAL MACHINERIE	4
6. CONCLUSION :.....	4

1. OBJET DE LA MISSION

Conformément au BON DE COMMANDE N° : COM0010340 du 14/03/2022 , GIAN a confié à SEGMA CONTROLE la mission d'émettre, un avis technique sur l'état d'un monte charge électrique installée a l'usine GIAN.

2. VISITES EFFECTUÉES :

Les visites sont effectuées en présence de :

- Monsieur ARIFI ABDELKADR : ENTR. ASCENCEUR
- Monsieur : RIHANI MED : GIAN
- Monsieur : BECHIR : électricien GIAN

3. IDENTIFICATION DES APPAREILS :

• Constructeur :	FIAM
• N°CONSTRUCTION:	INCONNUE
• Charge	1000 kg.
• Vitesse	1m/s
• Nombre de niveau	8
• Courant nominal	14/26A

4. ETAT DE CONSERVATION :

- Le Changement des serrures des portes palier .par des autre non conformes.



- Désactivation des appels paliers .



- non-conformité de l'armoire électrique



- 5- Avis technique

a) CUVETTE

- Installer un contact pour la poulie tendeuse.
- Installer une prise courant, arrêt d'urgence et un éclairage.
- Installer une sonnerie, sous la cabine.

b) PALIERS ET CABINE

- Mettre en service les appels d'étage
- Obturer les trous et les remplacez par des serrures réglementaires.
- Mettre en service le ventilateur dans la cabine
- Mettre en service la sonnerie dans la cabine
- Assurer la mise à la terre des portes palier.

c) LOCAL MACINERIE

- Remplacer le relais de phase endommagé.
- Installer une armoire électrique conforme a savoir :-protection de départ moteur par un DDR de 300mA et protection des prises courant de DDR 30mA
-

6-CONCLUSION

- Nous vous demandons d'activer la mise en conformité de monte-charge et de nous aviser à la fin d'achèvement des travaux.

Cachet et signature
SIGMA CONTROLE

