

Tunis, le 29/11/2021

Réf : PP211117/291121/SI-EXE
Affaire : CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE SURFACE
D'ENVIRON 3300 m² SIS A MGHIRA 3.
Lot : SECURITE INCENDIE
Phase : EXE
Objet : AVIS AVEC RESERVES.

ETS LOUKIL

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l'honneur de vous faire part de notre avis « **AVEC RESERVES** » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l'examen des documents relatifs à l'affaire citée ci-dessus.

I- DOCUMENTS EXAMINES :

N° et indice	Date	Libellé	Reçu le
--	--	PLANS.	25/11/2021
--	11/11/2021	RAPPORT DE SECURITE	25/11/2021

II- AVIS « SIGMA » :

1. Préciser le classement du projet dans le rapport.
2. Revoir le type des locaux classés à risque particuliers.
3. Supprimer les portes CF du magasin donnant à l'extérieur.
4. Préciser et montrer la note de calcul des surfaces des ouvrants du désenfumage de magasin.
5. Revoir la résistance au feu de la paroi entre le magasin et le comptoir (porte CF avec ouverture sans aucune résistance au feu ??).
6. Placer le RIA à proximité des portes d'accès du magasin.
7. Mentionner la date d'élaboration et le nom des plans.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l'expression de notre parfaite considération.

INGENIEUR CHARGE D'AFFAIRE
MR. SALEM GMATI

POUR LE BUREAU DE CONTROLE
« SIGMA »

